

可動式間仕切り壁 仕様書

令和5年10月10日
社会福祉法人双恵会

1. 件名

可動式間仕切り壁 1式
可動式間仕切り壁設置工事及び付帯工事 1式

2. 調達機器名

株式会社みやび MOLDI

3. 工事名

多床室の個室化に関する間仕切り工事 17 部屋

4. 設置場所

201 号室、202 号室、203 号室、205 号室、206 号室、207 号室、208 号室、210 号室、211 号室
212 号室、321 号室、322 号室、323 号室、325 号室、326 号室、327 号室、328 号室

5. 可動式間仕切り壁の仕様

- ・外形寸法:W780～850×H2300～2500(設置部屋により調整)
- ・質量:15 kg/枚 程度(標準構成品)
- ・形式:上吊り方式
- ・レール:ノンレール仕様の場合は、バタつき防止の為、ガイドは設けることとし、
レール仕様の場合は、そのレール段差を 3 mm未満とすること。
- ・安全対策:建具の閉鎖にソフトクローズ機能を有すること
- ・特記事項:建具上部のパネルは容易に取り外しができる仕様にする

6. 可動式間仕切り壁工事要件

・概要

- 6-1 可動式間仕切り壁設置のために天井補強工事を行うこと
- 6-2 可動式間仕切り壁の設置に伴う、スプリンクラー等の消防設備の工事を行うこと
- 6-3 1 室の工期を 6 日以内で設定すること

・施工業者

- 6-4 事前に現地調査を行った上で、仕様に適した建築工事をおこなえること
- 6-5 施工後、可動式間仕切り壁の調整ならびに消防設備の施工と装置の機能が正常であることを判断できること

7. その他

上記仕様以外の条件に関して以下の要件を満たすこと。

- ・故障発生時には、速やかな対応ができる体制であること。
- ・本仕様書に定めのない事項、又は記載に疑義が生じた場合は双方別途協議の上、決定すること。